


3025

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека**  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"**  
**(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")**  
**Аккредитованный орган инспекции**  
Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000  
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
от 02.07.2015 № RA.RU.710076

**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель органа инспекции,  
врио главного врача ФБУЗ "Центр гигиены  
и эпидемиологии в Кировской области"

  
Е.Н. Чикulina  
22 июля 2022 г.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**№ 10-1253-2022-Д**

по результатам лабораторных испытаний  
к протоколу лабораторных испытаний № 54453.1 от 22.07.2022

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель), юридический адрес:**  
Фонд развития гражданских инициатив "Надежда"  
Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, д. 59, кв. 9
2. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
3. **Место отбора:**  
Родник  
Кировская область, г. Киров, Ленинский район, Слобода Малые  
Чижи
4. **Цель отбора** договор № 12528-А от 13.07.2022
5. **НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
6. **Заключение:**  
Данная проба воды питьевой по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21.

Врач по общей гигиене

В.А. Вшивцев

  
подпись

Сертификат эксперта №12928 от 25.11.2017 до 25.11.2022

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
"Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области")  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000  
Адрес места осуществления деятельности: Свободы ул., д 64а, г. Киров, 610000  
телефон/факс: 38-57-54. Email: kirov@sanepid.ru  
ОКПО 73606667, ОГРН 1054316558669, ИНН/КПП 4345100758/434501001

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510166

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ИЛЦ,  
заместитель главного врача  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Кировской области"

22.07.2022

К.В.Ердяков



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 54453.1 от 22.07.2022**

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
Фонд развития гражданских инициатив "Надежда"
- 2. Юридический адрес:**  
Кировская область, г.Киров, ул. Спасская, д. 59, кв. 9
- 3. Фактический адрес:**  
Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, д. 59, кв. 9
- 4. Наименование образца (пробы):**  
Вода питьевая
- 5. Место отбора:**  
Родник  
Кировская область, г. Киров, Ленинский район, Слобода Малые Чижи
- 6. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:**  
Представитель Фонда развития гражданских инициатив "Надежда" Шигорин А.Л.
- 7. Условия доставки:**  
Проба (образец) доставлена Заявителем
- 8. Время и дата отбора:**  
15.07.2022 15 ч. 00 мин.
- 9. Время и дата доставки в ИЛЦ:**  
15.07.2022 15 ч. 40 мин.
- 10. Количество(объем) для испытаний:**  
1,0 дмЗ - микробиологические исследования  
50,0 дмЗ - паразитологические исследования  
5,0 дмЗ - санитарно-гигиенические исследования
- 11. Цель отбора:**  
договор № 12528-А от 13.07.2022
- 12. Дополнительные сведения:**  
Акт отбора образцов № 4649.1 от 15.07.2022  
Нормативный документ на отбор образцов: сведения Заявителем не предоставлены
- 13. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):**  
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- 14. Код образца (пробы):**  
54453.1-Б,С-2022

Вода питьевая

код образца: 54453.1-Б,С-2022


**САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 15.07.2022

Дата окончания исследования: 21.07.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результат исследования* ±погрешность измерения	Норматив	НД на метод исследования
1	Аммиак / аммоний-ион (NH3/NH4+)	мг/л	менее 0,1	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014 (метод А)
2	Нитраты (по NO3)	мг/л	27,2 ± 4,1	не более 45,0	Методика №01.1:1.2.3.4.14-05
3	Нитриты (по NO2)	мг/л	менее 0,016	не более 3,0	Методика № 01.1:1.2.4.13-05
4	Жесткость общая	мг-экв/дм3	4,45 ± 0,67	не более 10,0	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
5	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,88 ± 0,18	не более 7,0	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
6	Запах при 20 °С	баллы	0	не более 3	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
7	Запах при 60 °С	баллы	0	не более 3	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
8	Мутность / по формазину	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
9	Цветность	град.	1,34 ± 0,40	не более 30	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
10	Железо (суммарно) / все растворимые в воде формы	мг/л	менее 0,05	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
11	Водородный показатель (рН)	ед.	7,6 ± 0,2	в пределах 6,0 - 9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
12	Бор / все растворимые в воде формы	мг/л	0,087 ± 0,026	не более 0,5	ГОСТ 31949-2012
13	Фториды / фторид-ион	мг/л	менее 0,1	не более 1,5	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Химик-эксперт Петухова Е.А.		
Химик-эксперт Шамакова С.В.		

\* Количество результатов параллельных определений и способ определения результата анализа соответствует требованиям НД на метод исследования


**МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 15.07.2022

Дата окончания исследования: 18.07.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Escherichia coli	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013
2	Энтерококки	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1884-04
3	Колифаги	БОЕ/100см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	ОКБ	КОЕ/100 см3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	ОМЧ (37±1,0)°С	КОЕ/см3	0	не более 100	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Врио заведующего бактериологической лабораторией	Н.В. Владимирова	


**ПАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Дата начала исследования: 15.07.2022

Дата окончания исследования: 18.07.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты исследований	Норматив	НД на методы исследования
1	Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов	Определение в 50 дм3	не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2314-08

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О	Подпись
Фельдшер-лаборант Смирнова Г.А.		
Врио заведующего бактериологической лабораторией	Н.В. Владимирова	

**Ответственный за оформление протокола:**

Помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области" Кочкина Е.Д.

Примечание:

- Полученные результаты относятся к представленному Заявителем образцу.
- Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кировской области» не допускается. Разрешение подтверждается подписью заместителя руководителя ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» и печатью с указанием даты выдачи копии.
- ИЛЦ не несет ответственность за информацию, предоставленную Заявителем, за стадию отбора проб (образцов), условиях и сроках доставки, если проба (образец) доставлены Заявителем.

Протокол составлен в двух экземплярах